

ZERTIFIKAT

Genehmigung zur Nutzung eines Prüfzeichens

Handelsname des additivierten Heizöls	PremiumHeizöl ecotherm[®] schwefelarm^{*)}
Mischungsverhältnis mit Heizöl EL	1 : 2000
Prüfbericht-Nr.	81 04 99 75 34
Genehmigungsinhaber	Innospec Limited Thiesstraße 61 44649 Herne

^{*)} Herstellerbezeichnung des Additivs: ecotherm futur 2[®]

Das aschefrei verbrennende Heizöladditiv **ecotherm futur 2[®]** wurde in schwefelarmem Heizöl von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG in einem praxisorientierten Langzeittest geprüft. Dabei wurden im Vergleich zu additivfreiem Standard Heizöl EL folgende Leistungsmerkmale festgestellt:

- ◆ **Niedrigerer Energieverbrauch durch besseren thermischen Wirkungsgrad**
- ◆ **Stauscheibe und Kesselinnenraum nahezu ablagerungsfrei, Düse nicht verschmutzt**
- ◆ **Keine Alterungsprodukte im Lagertank und Filter wegen höherer Heizölstabilität:**
 - **99 % weniger thermisches Sediment**
 - **95 % weniger Lagersediment**
- ◆ **Deutlich verbesserte Betriebssicherheit**

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Abteilung Prozessindustrie



Dipl.-Ing. (FH) M. Lukas, MBA

Essen, 13. Januar 2014

